



Oznaczenia:

-  - S191B wyłącznik nadprądowy In jak na rys.
-  - P820 wyłącznik różnicowo-prądowy z wyłącznikiem nadmiarowym In/0,03A In jak na rys.

Tablica	Pi	Pp	Ip
	[kW]	[kW]	[A]
T-2	8,58	5,24	8,32

YDYżo5x6mm<sup>2</sup> w RL28 z TG  
L=20m DU=0,21 %

Uwagi:

1. Układ sieci zasilającej TN-S
2. Układ sieci odbiorczej TN-S

**Ochrona od porażenia: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania**

INWESTOR	GMINA GUBIN	
OBIEKT	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZEDSZKOLU	
ADRES BUD.	GUBIN UL. PIASTOWSKA 20	NR RYS. 5
TREŚĆ RYS.	UKŁAD POŁĄCZEŃ T-2	SKALA: - DATA 04.2007r.
PROJEKTANT	MGR INŻ. TADEUSZ BARANOWSKI	Podpis
UPRAWNIENIA	NR 114/82/ZG	