


Wentylator nawiewny z ogrzewnicą
6 wymian/h 100m³/h
moc went. 60W
moc grzałki. 800W

Wentylator nawiewny z ogrzewnicą
4 wymian/h 70m³/h
moc went. 40W
moc grzałki. 400W

Wentylator nawiewny z ogrzewnicą
8 wymian/h 125m³/h
moc went. 80W
moc grzałki. 1000W



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW			
NR	NAZWA	DPIS	ILOŚĆ
1	PD	ŚWIEŁLIK DACHOWY 100x100cm	10
2	WV	WENTYLATOR WYWIEWNY	10
3	WV	WENTYLATOR WYWIEWNY	10
4	WD	WPŁUST DACHOWY	5

ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO WYKONANEGO NA ZAMÓWIENIE
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

Adaptacja:	Inwestor: Gmina Gubin, ul.Płastowska 24, 66-620 Gubin		nr egz.	
	Inię i nazwisko:	uprawnienia:	data i podpis:	
PROJEKTANT branży drogowej:	ngr inż. Paweł Setańczyk	67/04 ZG upr. do projekt. bez ogran. w specjalności drogowej	07.2008r.	
PROJEKTANT branży sanitarnej:	Edward Marowski	upr. nr WBPPIN 259 /82 ZG w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacji sanitarnych	07.2008r.	
Asystent projektanta branży sanitarnej	ngr inż. Monika Hajkiewicz	-	07.2008r.	
OBIEKT:	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH, ORLIK 2012.		Data:	
ADRES:	Miejscowość GUBIN, ul.KRESOWA Jedn.ewid. Gubin, obręb Nr 7 6z.Nr: 110/3, 85, 111/1, 111/8		07/2008r	
RYSUJEK 1 : 50	RZUT BUDYNKU SOCJALNO - SANITARNEGO INSTALACJA WENTYLACYJNA			