




## OZNACZENIA

-  Oprawa jarzeniowa OPK 240 (2x36W) min. IP55
-  Łącznik instalacyjny jednobiegunowy zwykły p.t.
-  J.w. lecz szczelny min. IP44

## UWAGI WYKONAWCZE

- Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY 3x1,5mm<sup>2</sup> p.t.
- Oprawy oświetleniowe instalować bezpośrednio na suficie
- Łączniki instalacyjne instalować 1,3m nad posadzką

Ist. puszka rozgałęźna  
zasilania oświetlenia

## SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁ. TN-S

Nazwa rysunku <b>PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZEBUDOWIE SANITARIATÓW W PIWNICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 1 W GUBINIE</b>			Nr rysunku <b>E1</b>
Inwestor <b>URZĄD MIEJSKI W GUBINIE ul. Piastowska 24 66-620 Gubin</b>			Skala <b>1:50</b>
Projektant <b>mgr inż. elektryk Leon Rózcza</b>	Nr uprawnień <b>9/91/ZG</b> Par. 5.1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust.1 pkt 4 lit. d	Data Lipiec 2008r.	Podpis