



66-620 Gubin, ul. Piastowska 24, tel.: +68 45 58 100, fax: +68 45 58 102, e-mail: um@gubin.pl

BURMISTRZ
MIASTA GUBIN

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
w postępowaniu
na robotę budowlaną pn. „Budowa placów zabaw na terenie miasta Gubina”

Znak: KI.271.5.2018

Gubin, 26.07.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Gmina Gubin o statusie miejskim przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu płynęło następujące pytanie:

Pytanie: „W specyfikacji zawarta jest informacja iż w pkt. 1.7 KNR 0231 0407-0200 na temat obrzeży PCV do oddzielenia strefy materiał zaproponowany przez państwa nie nadaje się do zabezpieczenia strefy żwirowej, gdyż wysokość opornika PCV 12,5cm nie zabezpieczy strefy głębokiej na 30cm (zabezpieczenie wyłamie się). Dlatego też czy można zastosować obrzeże gumowe lub krawężnik betonowy z nakładką gumową?”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia typ obrzeża z PVC na obrzeże gumowe i wymaga zastosowania obrzeża gumowego.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30 lipca 2018 r. oraz zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Justyna Radzińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

