



66-620 Gubin, ul. Piastowska 24, tel.: +68 45 58 100, fax: +68 45 58 102, e-mail: um@gubin.pl

BURMISTRZ
MIASTA GUBIN

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nr ref. zamówienia: KI.271.6.2018

Gubin, 07.08.2018 r.

WYJAŚNIENIA 2 TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie - Etap I**

Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. Z 2015 r., poz.2164 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dołączona do przetargu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST1-05 – Betonowanie konstrukcji, opisuje wymagania dotyczące betonu mostowego. Prosimy o informację, iż jest to oczywista omyłka i należy wycenić oraz wykonać konstrukcje żelbetowe z betonu konstrukcyjnego a nie z betonu mostowego

Odpowiedź 1

Specyfikacja SST1-05 Betonowanie konstrukcji dotyczy wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych.

W ww. specyfikacji nie pojawia się określenie "betonu mostowego".

Podane w Specyfikacji Technicznej parametry dotyczą betonu konstrukcyjnego. Należy wycenić i wykonać konstrukcje z betonu konstrukcyjnego, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową.

BURMISTRZ MIASTA

Bartłomiej Bartczak