



66-620 Gubin, ul. Piastowska 24, tel.: +68 45 58 100, fax: +68 45 58 102, e-mail: um@gubin.pl

BURMISTRZ  
MIASTA GUBIN

**Treść zapytań nr 1-4 wraz z wyjaśnieniami  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  
w postępowaniu na robotę budowlaną  
pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni miałowej na kotłownię gazową  
w budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie”**

Znak sprawy: KI.271.5.5.2020


Gubin, 24.06.2020 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Gmina Gubin o statusie miejskim przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu płynęły następujące pytania:

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź
1	Według rysunku 3B należy wymienić 3 sztuki drzwi EI 60 natomiast w przedmiarze są jedne. Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności.	Należy wymienić 3 sztuki drzwi zgodnie z rysunkiem.
2	Według przedmiaru 79 d4 przewidziano wykonanie tynków tylko 34,65m <sup>2</sup> to jest tylko z jednej strony ściany nowo projektowanej. Czy należy przewidzieć tynkowanie ściany z dwóch stron?	Należy przewidzieć tynkowanie z dwóch stron nowo projektowanej ściany.
3	W przedmiarze przewidziano poz. 2 jedno zawór bezpieczeństwa jako zabezpieczenie kotła natomiast powinny być 2 proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności	Zgodnie z rysunkiem schematu kotłowni mają być dwa zawory bezpieczeństwa.
4	Proszę o podanie wysokości komina	Komin ma wysokość 4. 17 m.

Jednocześnie Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Przedmiar robót, ze względu na formę wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi

podstawy obliczenia ceny oferty. Przedmiary robót załączono jako dokumenty pomocnicze dla Wykonawcy”.

  
**Bartłomiej Bartczak**