

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZ.**



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24  
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/)  
e-mail: [pssekrosno@wsse.gorzow.pl](mailto:pssekrosno@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 926-12-96-375

**PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.**

NS-HK-530-48-1/2018

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE  
40607/2018  
nr pisma 18.PAŻ.2018  
data wpływu \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_  
skierowano do \_\_\_\_\_  
data 18.PAŻ.2018 podpis \_\_\_\_\_  
data wpływu do wydziału 19.10.2018  
nr pisma Kt. 2651.2018 podpis \_\_\_\_\_  
skierowano do p. Jwaniewicz  
data 22.10.2018 podpis \_\_\_\_\_

Krosno Odrzańskie, dnia 12 października 2018r.

**Burmistrz Gubina**  
**ul. Piastowska 24**  
**66-620 Gubin**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU  
PUBLICZNEGO GUBIN**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gubin za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.

W 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. z wodociągu publicznego w Gubinie pobrano 10 próbek wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 19 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152). Na podstawie wyników badań próbki wody pobranej przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim w dniu 26 czerwca 2018 r. w stacji uzdatniania wody wyżej wymienionego wodociągu, stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml oraz podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w ilości > 300 jtk/1 ml (dopuszczalna liczba bakterii z grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml, dopuszczalna wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C określona jest jako „bez nieprawidłowych zmian”, przy czym zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej). W związku z powyższym po otrzymaniu wyniku badania próbki wody w dniu 28 czerwca 2018 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu, zobowiązano administratora wodociągu do podjęcia działań naprawczych, wszczęto postępowanie administracyjne w celu wyegzekwowania poprawy jakości wody oraz wydano komunikat, który zamieszczono na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim oraz przekazano pocztą elektroniczną Burmistrzowi Gubina, Wójtowi Gminy Gubin oraz administratorowi wodociągu tzn. Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o. o. przy ul. Śląskiej 36 w Gubinie.

*niepodlega*

Podejmowane przez administratora wodociągu działania naprawcze w celu poprawy jakości wody polegały na dezynfekcji wody podchlorynem sodu. W dniu 6 lipca 2018 r. przekazane zostały do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 2 lipca 2018 r., na podstawie których nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników mikrobiologicznych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim stwierdził przydatność do spożycia wody z wodociągu publicznego w Gubinie.

W pozostałych próbkach wody pobieranych z wodociągu publicznego Gubin w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. nie stwierdzano przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) które mogły by wskazywać na pogorszenie się jej jakości. Na dzień 30 września 2018 r. woda z wodociągu publicznego Gubin jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Administrator wodociągu tzn. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Gubin na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152). Próbki wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2018 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim.

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Krośnie Odrzańskim  
*J. Kwiatkowska*  
inż. Janina Kwiatkowska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

LS/LS