

1. Zakres robót

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia dla wykonania instalacji oświetlenia odcinka ul. Cmentarnej oraz ul. Żołnierskiej (od ul. Cmentarnej do ul. Poleskiej).- działki nr 104; 109; 245; – obręb 7 w Gubinie.

W zakres opracowania wchodzi:

- montaż szafki oświetleniowej „SO2” oraz jej zasilanie
- montaż słupów, opraw oświetleniowych i kablowej sieci oświetleniowej z szafki „SO2” oraz SO1 (jako przedłużenie obwodu w ul. Cmentarnej).

2. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (BIOZ)

a) Podstawa opracowania

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. 120/03 poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. Rozporządzenie M.PiPS z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844)
3. Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 47/03 poz.401)

b) Wytyczne do planu BIOZ.

Zgodnie z rozporządzeniem MI wymienionym w punkcie 1.1 zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w następującym zakresie robót (przy stawianiu słupów):

- §6 ust. 1 pkt f –roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
- §6 ust. 1 pkt k –roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i prowadzić roboty pod ich nadzorem technicznym.

W miejscach gdzie znajduje się istniejąca sieć uzbrojenia podziemnego, szczególnie czynne kable elektroenergetyczne, należy wszystkie wykopy wykonywać ręcznie, wykonując także przekopy próbne w celu stwierdzenia zgodności położenia istniejącego uzbrojenia z planem sytuacyjnym, a odkryte urządzenia stosownie zabezpieczyć.