

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.2.2024

12. STY. 2024

12. STY. 2024

U.136

2024-01-15

Krosno Odrzańskie, dnia 4 stycznia 2024 r.

Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU
PUBLICZNEGO GUBIN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gubin za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. z wodociągu publicznego w Gubinie pobrano zgodnie z przyjętym harmonogramem 11 próbek wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 13 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.). Ponadto pobrano dodatkowe próbki w związku z prowadzeniem działań naprawczych na wodociągu oraz podejmowaniem kontroli sprawdzających.

W ciągu ocenianego roku na wodociągu miejskim Gubin zdarzały się kilkakrotnie mikrobiologiczne skażenia wody. Pierwsza warunkowa przydatność wody do spożycia po przegotowaniu stwierdzona była w kwietniu, trwała 12 dni i obejmowała całe miasto wraz z zaopatrywanymi wsiami.

Następnie we wrześniu w próbce wody pobranej w punkcie na sieci na ulicy Miodowej stwierdzono obecność bakterii z grupy coli oraz paciorkowców kałowych, co skutkowało stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia i koniecznością zapewnienia zastępczego źródła wody na okres 8 dni na części ulic. Na pozostałych ulicach oraz w zaopatrywanych wsiach obowiązywała w tym czasie warunkowa przydatność wody do spożycia po przegotowaniu. Administrator podjął natychmiastowe działania naprawcze i pobrał próbki wody. Od dnia 22 września 2023 r. na całym wodociągu obowiązywała warunkowa przydatność wody do spożycia po przegotowaniu. Wodę po dalszych działaniach naprawczych udało się doprowadzić do właściwych parametrów mikrobiologicznych w dniu 17 października 2023 r.


Ponowne skażenie wody bakteriami z grupy coli nastąpiło pod koniec listopada. Wyniki badania próbek otrzymane w dniu 30 listopada 2023 r. skutkowały kolejną warunkową przydatnością wody do spożycia po przegotowaniu, którą została objęta cała sieć wodociągowa. Po podjęciu działań naprawczych i zbadaniu próbek kontrolnych, obostrzenia zostały zniesione w dniu 11 grudnia 2023 r.

Na podstawie wyników badań pozostałych próbek wody pobieranych z punktów zgodności wodociągu publicznego Gubin nie stwierdzano przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które mogłyby wskazywać na pogorszenie się jej jakości. Na dzień 31 grudnia 2023 r. woda z wodociągu publicznego Gubin jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Administrator wodociągu tzn. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Gubin na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Próbki wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2023 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim.

Otrzymuje:

1. Adresat
 2. a/a
- KL

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim

mgr K. Justyna Plekiewicz