



Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Zgorzelcu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

WR.ZUZ.6.4210.31.2021.KP

Zgorzelec, dnia 19.07.2021 r.

URZĄD MIEJSKI W GUBINIE
nr pisma 7442/2021
data wpływu 22.07.2021 podpis [signature]
skierowano do K1
data 22.07.2021 podpis [signature]
czas wpływu do wydziału 2021-07-22
nr pisma K1.1907 podpis [signature]
skierowano do [signature]
data 2021-07-23 podpis [signature]

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 735) w związku z wnioskiem z dnia 10.05.2021 r. (wpływ dnia 14.05.2021 r.), uzupełnionym w dniu 01.06.2021 r. oraz w dniu 01.07.2021 r. złożonym przez Pana Adama Kołodziej, ul. Piaskowa 1/19, 65-204 Zielona Góra, pełnomocnika Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zgorzelcu zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie:

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 285 w km 1+994, zlokalizowanego na dz. nr 143/3 i 143/2 obręb Gubinek, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, poprzez budowę przepustu o następujących parametrach:
 - średnica przepustu: 600 mm;
 - materiał wykonania przepustu PCV;
 - spadek podłużny dna przepustu: 0,1 %;
 - długość przebudowywanego odcinka (przepustu): 16,8 m;
 - rzędna dna przepustu w miejscu wlotu 46,98 m n. p. m;
 - rzędna dna przepustu w miejscu wylotu 46,92 m n. p. m;
 - rzędna terenu w miejscu wlotu przepustu 48,94 m n. p. m;
 - rzędna dna terenu w miejscu wylotu przepustu: 48,74 m n. p. m;
 - szerokość rowu (w miejscu wlotu i wylotu przepustu): 1,65 m;
 - głębokość rowu (w miejscu wlotu i wylotu przepustu): 1,82-1,96 m;
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego wlotu przepustu: X: 5754456,10 Y: 5480894,70;
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego wylotu przepustu: X: 5754437,68 Y: 5480896,41;
 - szerokość rowu: ok. 1,65 m;
 - nachylenie skarp rowu: 1:1,5;
 - głębokość rowu; 1,82-1,96 m;Dno rowu na odcinku 2,0 m należy umocnić płytami ażurowymi o grubości 10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej, wlot i wylot na odcinku 1 metra nad wylotem oraz w obrębie wylotów należy obłożyć kostką granitową 5/7 cm ułożoną na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

- wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej, zlokalizowanego na dz. nr 216 obręb 009 Gubin, gm. Gubin, pow. krośnieński, woj. lubuskie, poprzez likwidację istniejącego przepustu o parametrach:
 - średnica: 400 mm
 - rzędna dna rowu (w miejscu istniejącego wlotu przepustu): 46,62 m n. p. m;
 - rzędna dna rowu (w miejscu istniejącego wylotu przepustu): 46,60 m n. p. m;

- rzędna terenu (wlot/wylot przepustu): 48,56/48,58 m n. p. m;
 - długość: 8,92 m;
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu istniejącego wylotu przepustu:
X: 5754281,89 Y: 5480885,08
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu istniejącego wlotu przepustu:
X: 5754290,99 Y: 5480884,98
- i budowę nowego przepustu o następujących parametrach:
- średnica 600 mm;
 - materiał: PCV;
 - szerokość: ok. 0,6 m - 1,6 m;
 - spadek podłużny dna: 0,5 %;
 - nachylenie skarp: 1:1,5;
 - rzędna terenu: 48,56-48,97 m n. p. m
 - długość przepustu: 23,4 m;
 - głębokość rowu: 1,88 – 2,17 m;
 - rzędna dna przepustu w miejscu projektowanego wlotu: 46,80 m n. p. m;
 - rzędna dna przepustu w miejscu projektowanego wylotu: 46,68 m n. p. m;
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu projektowanego wylotu
X: 5754282,19 Y: 5480884,99;
 - współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w miejscu projektowanego wlotu
X: 5754306,41 Y: 5480884,94;

Dno rowu na odcinku 2,0 m należy umocnić płytami ażurowymi o grubości 10 cm ułożonymi na podsypce piaskowej, wlot i wylot na odcinku 1 metra nad wylotem oraz w obrębie wylotów należy obłożyć kostką granitową 5/7 cm ułożoną na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

W myśl wyrażonej w art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego zasady czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania, informujemy, iż z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz wypowiedzenia się co do jego treści, można się zapoznać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w terminie 3 dni o dnia doręczenia niniejszego pisma w siedzibie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu, ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec w godz. od 8:00 do 15:00 po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu 756408152. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 kpa oraz art. 40 § 4 i § 5, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zaniedbanie powyższego obowiązku spowoduje, iż doręczenie pisma pod dotychczasowy adres wywoła skutek prawny. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenia z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Otrzymują:

1. Pan Adam Kołodziej, ul. Piaskowa 1/19, 65-204 Zielona Góra - pełnomocnik Futuro Sp. z o. o., ul. Bukowa 79, 55-080 Smolec,
2. Gmina Gubin (Miejska), ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin,
3. Zarząd Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-034 Zielona Góra - Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra,
4. Skarb Państwa – Polskie Koleje Państwowe S. A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa,
5. ZUZ a/a.


Dyrektor
Justyna Kobzik

Sprawę prowadzi :

Karolina Pozauć – specjalista

756408152

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec

e-mail: zarzadzlewni.zgorzelec@wody.gov.pl